



Search our Knowledge base, Community, and more...



某些OPC输出标签未按预期更新 (959660)

适用于:

[家](#) [制品](#) [案例](#) [服务](#) [成功目标](#) [行情](#) [报告](#) [联系我们](#) [快速链接](#)

👍 0 🗨️ 0

⊗ **解决方案未经验证** - 更新于 2019年 5月6日 - 英语

问题

接口重启后，输出标签会更新10-12小时，然后会停止更新。没有显示错误消息，打开调试没有显示任何可能的原因，有时提供临时修复。但是，在关闭调试后，重启后问题将再次以类似的频率持续存在。升级到2.6.15.3后问题开始，并且在以前的版本中没有出现。

环境

用于OPC DA 2.6.15.3的PI接口

解

如果出现此问题，OSIsoft建议升级到PI Interface for OPC DA 2.6.18.2。用于OPC DA 2.6.18.2的PI接口解决了输出标签未更新的已知问题。

原因

问题是已知问题123140(<https://customers.osisoft.com/s/knowledgearticle?knowledgeArticleUrl=44963A39-1FA0-5584-83CE-04FD284C10D5>)，这是从先前版本开始的回归错误，并且可能发生在PI Interface for OPC DA 2.6.15.3上。

没找到你要找的东西?



[打开一个新案例](#)



[查看联系选项](#)